

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Адыгея

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Майкоп ул. Хакурате, 642

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Территориального Подразделения Надзорной Деятельности и
Профилактической Работы

по г. Майкопу и Майкопскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Майкоп ул. Хакурате, 642, пос. Тульский, ул. Гагарина, 101, Телефон 56-80-93

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1-1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности директору МБОУ «СШ № 6»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОТП НД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея капитана внутренней службы Р.И. Барчо № 7 от «25» января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «06» февраля 2017 г. по «06» марта 2017 г. проведена проверка государственным инспектором г. Майкопа по пожарному надзору Кушу Рустамом Аскеровичем зданий, территории, помещений МБОУ «СШ № 6» по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 276.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором МБОУ «СШ № 6» Ивахненко А.С., заведующей хозяйственной частью МБОУ «СШ № 6» Юргиной Н.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности,	Отметка (подпись) о выполнении (указывается в только выполненном)

1	2	3	4	5
7-1-1	«Помещение актового зала не обеспечено автоматической установкой пожарной сигнализации»	НПБ 110-03, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	До 06.09.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Майкопа
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кушу Рустам Аскерович

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному)

"06" марта 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

"06" марта 2017 г.

директор А.С. Шваквич
(должность, фамилия, инициалы)