

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Шевоцукова М.Н.

31.11.2019 г. 10 час.30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Барчо Руслан Инверович начальник ОТП НД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СШ № 6» Шевоцукова М.Н. и ответственная по пожарной безопасности МБОУ «СШ № 6» Юргина Н.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- п. 6.65 СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки;

- п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Светильники в помещении тренажерного зала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы;

- ч. 5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" – Не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора;

- пп. 3 ст. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования

пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. П. 6.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для samozакрывания и уплотнением в притворах.

Лицо, допустившее нарушение – ответственная по пожарной безопасности МБОУ «СШ № 6» Юргина Н.И.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: **Распоряжение № 146 от 25.10.2019 г.**

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор Барчо Р.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ответственная по пожарной безопасности МБОУ «СШ № 6 Юргина Н.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” декабря 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)