

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
о наложении административного взыскания
за нарушение требований пожарной безопасности

г. Майкоп

06 декабря 2019 г.

Главный государственный инспектор
спектор

по пожарному надзору

Барчо Руслан Инверович

в соответствии с требованиями ст.ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев в ОТП НД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 187 протокол об административном нарушении требований пожарной безопасности № 270 и материалы на:

Фамилия, имя, отчество

Юргину Надежду Ивановну

Дата и место рождения

28.08.1952 г/р ст. Курджипская Майкопского района Краснодарского края

Проживающего(ую) по адресу:

г. Майкоп, ул. Шоссейная, 8, кв. 36

Работающего:

МБОУ «Средняя школа № 6»

В качестве:

Заведующая хозяйством

Сведения о лице:

Паспорт гражданина России 7902 146739 выдан УВД г. Майкопа Республики Адыгея 21.04.2002 г.

УСТАНОВИЛ:

05 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут ответственная по пожарной безопасности МБОУ «Средняя школа № 6» Юргина Н.И. на территории и в помещениях МБОУ «Средняя школа № 6» по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 276 нарушила правила требования пожарной безопасности нормативно правовых актов, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

- п. 6.65 СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки;

- п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Светильники в помещении тренажерного зала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы;

- ч. 5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" – Не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора;

- пп. 3 ст. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. П. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.ст. 23.34, 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание

п. 4 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, а именно оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

указываются смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ответственную по пожарной безопасности МБОУ «Средняя школа № 6»
Юргину Надежду Ивановну
за нарушение требований части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях привлечь к административной ответственности в виде

Предупреждение

(указывается вид взыскания; штраф или предупреждение)

Объявить

Юргиной Н.И.

что в соответствии со ст.ст. 30.1, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. в десятидневный срок со дня вручения или получения копии постановления

(подпись, фамилия, инициалы)

Разъяснить

Юргиной Н.И.

что настоящее постановление вступает в законную силу по истечении срока обжалования. На основании п.5 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока вступления постановления в законную силу, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу – исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

(подпись, фамилия, инициалы)

Предупредить


Юргину Н.И.

что, за неуплату штрафа в установленный срок согласно ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность (в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток).

(подпись, фамилия, инициалы)

Главный государственный инспектор г.
Майкопа
по пожарному надзору

Барчо Р.И.



Копию постановления получил
«0.6» 12 2019 г.

Г.В. Юршина
_____ фамилия, инициалы, подпись

**ОТМЕТКА
об исполнении постановления**

Постановление вступило в силу « _____ » _____ 201_ года

Срок предъявления постановления 1 год.

Предъявление к исполнению _____
(число, месяц, год)

Постановление № _____ от « _____ » _____ г. исполнено _____

_____ (указывается дата и номер финансового документа)

возвращено _____
(по основаниям ст. 31.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Акт о невозможности взыскания № _____ от « _____ » _____ 201_ г.

_____ дата, подпись

_____ фамилия, инициалы исполнителя

Телефон доверия г. Майкоп 56 – 80 – 78, г. Ростов – на – Дону 8 – 863 – 240 – 66 – 10