

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Адыгея

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Майкоп ул. Хакурате, 642

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Территориального Подразделения Надзорной Деятельности и
Профилактической Работы

по г. Майкопу и Майкопскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Майкоп ул. Первомайская, 187,

пос. Тульский, ул. Гагарина, 101, Телефон 56-80-93

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 146/1/1-6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности заведующей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОТП НД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея майора внутренней службы Р.И. Барчо № 146 от «25» октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» ноября 2019 г. по «06» декабря 2019 г. проведена проверка главным государственным инспектором г. Майкопа и Майкопского района по пожарному надзору Барчо Русланом Инверовичом зданий, территории, помещений МБОУ «Средняя школа № 6» (МБОУ «СШ № 6» по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 276.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором МБОУ «СШ № 6» Шевоцуковой М.Н. и ответственной по
пожарной безопасности МБОУ «СШ № 6» Юриной Н.И.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности,	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
146-1-1	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 6.65 СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»	До 02.08.2020 г.	
146-1-2	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки	п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»	До 02.08.2020 г.	
146-1-3	Светильники в помещении тренажерного зала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	- п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	До 02.08.2020 г.	

	конструкцией светильника	«О противопожарном режиме»		
146-1-4	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы	п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»	До 02.08.2020 г.	
146-1-5	Не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора	ч. 5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	До 02.08.2020 г.	
146-1-6	Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	пп. 3 ст. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" П. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 02.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Майкопа
и Майкопского района
по пожарному надзору
майор внутренней службы
Барчо Русланом Инверовичом

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному)

"05" декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Мешков
(подпись)

"05" декабря 2019 г.



Директор Шеговцова М.Н.
(должность, фамилия, инициалы)