

Ответственному по пожарной безопасности
МБДОУ «ДС № 3 «Одуванчик»
Л.Ю. Титаренко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«06» декабря 2019 г.

г. Майкоп.
(место рассмотрения, город, село, район)

Главный государственный инспектор г. Майкопа и Майкопского района по пожарному надзору

Барчо Руслан Инверович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 270 от «06» декабря 2019 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности
и материалы на ответственную по пожарной безопасности МБОУ «СШ № 6» Юргину Н.И.,

(полное наименование юридического лица)

Зарегистрированная по адресу: г. Майкоп, ул. Шоссейная, 8, кв. 36

(Адрес места жительства)

05 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут ответственная по пожарной безопасности МБОУ «Средняя школа № 6» Юргина Н.И. на территории и в помещениях МБОУ «Средняя школа № 6» по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 276 нарушила правила требования пожарной безопасности нормативно правовых актов, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

- п. 6.65 СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки;

- п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Светильники в помещении тренажерного зала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы;

- ч. 5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" – Не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора;

- пп. 3 ст. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. П. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 _____

(указываются номера статей

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и законодательных актов, в соответствии с которыми выносятся постановления

Вам необходимо:

- п. 6.65 СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Обеспечить руководителю организации исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки;

- п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Не эксплуатировать светильники в помещении тренажерного зала со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Обеспечить работу эвакуационного освещения в круглосуточном режиме;

- ч. 5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" – Предоставить проверяемым лицом декларацию пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора;

- пп. 3 ст. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. П. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - оборудовать двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего представление)

Барчо Р.И.
(Ф.И.О.)

Представление получил:

06.12.2018
дата, должность, подпись

завхоз

ЗОР

Н.И. Юршич
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)