

ПРОТОКОЛ № 270

об административном нарушении требований пожарной безопасности

г. Майкоп

(наименование населенного пункта)

«05» декабря 2019 г.

Я, главный государственный инспектор г. Майкопа и Майкопского района
по пожарному надзору Барчо Руслан Инверович

фамилия, имя, отчество

руководствуясь ст. 6 Федерального Закона "О пожарной безопасности", ст. ст. 28.2, 28.3, 23.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что гражданин

1. Фамилия, имя, отчество Юргина Надежда Ивановна
2. Дата и место рождения 28.08.1952 г/р ст. Курджипская Майкопского района Краснодарского края
3. Адрес места жительства тел. г. Майкоп, ул. Шоссейная, 8, кв. 36
4. Место работы МБОУ «Средняя школа № 6»
5. Должность Заведующая хозяйством
6. Заработная плата (иной заработок)
7. Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина России 7902 146739 выдан УВД г. Майкопа Республики Адыгея 21.04.2002
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда нет

05 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут ответственная по пожарной безопасности МБОУ «Средняя школа № 6» Юргина Н.И. на территории и в помещениях МБОУ «Средняя школа № 6» по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 276 нарушила правила требования пожарной безопасности нормативно правовых актов, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

- п. 6.65 СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» - Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки;

- п. 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Светильники в помещении тренажерного зала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» – Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы;

- ч. 5 ст. 6, ч.1, 3-5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" – Не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора;

- пп. 3 ст. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. П. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

указывается время, адрес, место, кем допущено нарушение и другие обстоятельства;

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
2. _____

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору г. Майкопа
и Майкопского района

Барчо Руслан Инверович

фамилия, инициалы, подпись



С протоколом ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25-1 КоАП РФ (вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника) мне разъяснены и понятны, со статьей 51 Конституции РФ ознакомлен(а).

[Подпись]
подпись лица, которому разъяснены права

ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны, копию протокола получил(а). Я уведомлен(а), что административное дело будет рассмотрено в ОТП НД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея 06.12.2019 года в 12 ч. 00 мин.

по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 187.

« 05 » 12 2019 г.

[Подпись]
фамилия, инициалы, подпись

Объяснение нарушителя по содержанию протокола согласен с выявленными нарушениями, данные нарушения номере возмощности исправим в ближайшее время.

От подписи протокола и дачи объяснения
(ненужное зачеркнуть)

отказался(ась).

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору г. Майкопа
и Майкопского района

Барчо Руслан Инверович

фамилия, инициалы, подпись

Телефон доверия г. Майкоп 56-80-78, ЮРЦ 8 863 240 66 10.